



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Кировской области
Отделение надзорной деятельности Даровского района
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

п. Даровской
(место составления акта)

«23» июня 2016 г.
(дата составления акта)

08-00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя

№ 21

21.06.2016 года по адресу/адресам: 612140, Кировская область, п. Даровской, ул. Перво-
майская, 1,

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения начальника отделения надзорной деятельности Даровского района
(главного государственного инспектора Даровского района по пожарному надзору) Медведев
Олега Валерьевича № 21 от 17.06.2016г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/ внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающе-
го вида № 3 пгт Даровской Кировской области (ОГРН1024300828309;ИНН4308002505)

Дата и время проведения проверки:

“ 21 ” марта 2016 г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 4 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности Даровского района Главного
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
управления МЧС России по Кировской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется
при проведении выездной проверки): Копию распоряжения получила: заведующая
МКДОУ ДС №3 Мартыанова Т.А. 17.06.16г.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Главный государственный инспектор Даровского рай-
она по пожарному надзору Медведев Олег Валерьевич, государственный инспектор Да-
ровского района по пожарному надзору Тирацян Давид Давидович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наиме-
нование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МКДОУ ДС №3 Мартыанова
Т.А. *Т.А. Мартыанова*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномо-
ченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлены

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлены**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНД Даровского района
- главный государственный инспектор
Даровского района по пожарному надзору

“ 23 ” июня 20 16 г.

Медведев О.В.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил (-а):
заведующая МКДОУ ДС № 3 Мартьянова Т.А.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа, его уполномоченного представителя (в случае, если имеется))

“ 23 ” июня 20 16 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего(-их) проверку)

Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г. Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62.

E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77.

Вышестоящий орган: Приволжский региональный центр МЧС России: г. Нижний Новгород, Окский съезд, д. 6, 603950, тел. (831) 200-11-01.

Внесено в СПО ИАП
Медведев О.В.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Кировской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Даровского района
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 34/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 3 пгт. Даровской Кировской области

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

законному представителю- заведующей МКДОУ ДС № 3 пгт. Даровской Кировской области
Мартьяновой Т.А.

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Даровского района по пожарному надзору Медведева Олега Валерьевича о проведении внеплановой, выездной проверки от 05.12.2019г. №32, ст.ст.6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период:
" 17 " декабря 2019 г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч
государственным инспектором Даровского района по пожарному надзору Волковым А.В., проведена внеплановая выездная проверка по адресам:

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,
юридического лица: 612140, Кировская область, Даровской район, пгт. Даровской, улица Первомайская, 1

Место фактического осуществление деятельности юридическим лицом:

- 612140, Кировская область, Даровской район, пгт. Даровской, улица Первомайская, 1

(наименование объекта надзора и его адрес)

в отношении МКДОУ ДС № 3 пгт. Даровской Кировской области

совместно: с заведующей МКДОУ ДС № 3 пгт. Даровской Кировской области Мартьяновой Т.А.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

| № Предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|--|--|
| | | | | |

612140, Кировская область, Даровской район, пгт. Даровской, улица Большевиков, 23

| | | | |
|----|--|---|------------------|
| 1. | В здании детского сада огнетушители по показаниям манометра неисправны | СП 9.13130.2009 п.4.3.9 Если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого-либо параметра огнетушителя требованиям действующих нормативных документов, необходимо устранить причины выявленных отклонений параметров и перезарядить огнетушитель. | До 20 марта 2020 |
|----|--|---|------------------|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор
Даровского района по пожарному надзору
Волков А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«17» декабря 2019г.

Предписание для исполнения получил:

✓ Машин
(подпись)

✓ Григорьев Александр Иванович
(должность, фамилия, инициалы)

« 17 » декабря 2019г.

